

## TrousSES de jonction pour câbles torsadés

Code SM-CI	Référence	Code Enedis	Torsades à raccorder(mm <sup>2</sup> )
P978012310	EJPT 25 54,6	-	3 X 25 + 54,6
P978012312	EJPT 35 54,6	67 22 675	3 X 35 + 54,6
P978012314	EJPT 50 54,6	67 22 676	3 x 50 + 54,6
P978012316	EJPT 70 54,6	67 22 677	3 x 70 + 54,6
P978012318	EJPT 70 35 54,6	67 22 678	3 x 70 + 54,6 - 3 x 35 + 54,6
P978012319	EJPT 70 50 54,6	67 22 679	3 x 70 + 54,6 - 3 x 50 + 54,6
P978012315	EJPT 35 54/70 70 N	67 22 670	3 x 35 + 54,6 - 3 x 70 + 70N
P978012317	EJPT 50 54/70 70 N	67 22 671	3 x 50 + 54,6 - 3 x 70 + 70N
P978012320	EJPT 70 54/70 70 N	67 22 672	3 x 70 + 54,6 - 3 x 70 + 70N
P978012321	EJPT 70 70N/70 70 N	67 22 673	3 x 70 + 70N - 3 x 70 + 70N
P978012328	EJPT 150 70N/70 70N	67 22 674	3 x 150 + 70N - 3 x 70 + 70N
P978012327	EJPT 150 70N/70 54,6	67 22 680	3 x 150 + 70N - 3 x 70 + 54,6
P978012325	EJPT 1570 70N/150 70N	67 22 681	3 x 150 + 70N - 3 x 150 + 70N

