# Ensemble de mise à la terre pour neutre en émergence

**Norme(s) :**

Ensemble comprenant :
. Un raccord à perforation d'isolant de couleur noire assurant le raccordement du conducteur de neutre des câbles souterrains BT (aluminium multi-brins sous gaine plomb) et le conducteur BT industriel 25 mm² de prise de terre (U1000 RO2V par exemple).
. Une gaine bleue d'isolement du conducteur de neutre sous plomb.
. Une notice d'utilisation détaillée.

Caractéristiques techniques :
Conforme au document de référence HM-27/02/140/B de mars 2003 dont :
. Indice de protection IP2X (NF EN 60529).
. Résistance aux impacts mécaniques IK 07 (NF EN 50102)

| Code SM-CI | Référence | Code Enedis | Neutre (mm²) | Mise à la terre |
|---|---|---|---|---|
| S4800159 | TTDSN 95 GAB | 67 31 735 | 50 - 95 | Par câble 25 mm² |

URL SOURCE : http://www.sm-ci.fr/fiches-produits?idp=310