


BRANCHEMENT INDIVIDUEL

GRILLE ET PLATINE POUR S22

- Grille de repiquage [GRP S23](#)
- Grille d'étoilement [GE S26](#)
- Grille de fausse coupure [FC S26](#)
- Platine pour le branchement type 2 monophasé



Normes :
HN 60-E-02
HN 60-S-02

Capacité de raccordement de la grille GRP S23 :

- Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Capacité de raccordement des grilles S26 :

Réseau :

- Cuivre câblé : 50 à 150 mm²
- Aluminium câblé : 50 à 150 mm²

Branchements :

- Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²



66926



67630



68100



68116



Schéma grille de repiquage GRP S23




Schéma grille d'étoilement S26




Schéma grille de fausse coupure S26

	Réf. produit	Code Produit	Codet Enedis
Grille de repiquage à perforation d'isolant S23 GRP IP2X	67630	1 000 003 586	6980492/493
Grille d'étoilement GE S26 IP2X (1x150 ² +3x35 ²) pour S22	68100	1 000 003 578	6980503
Grille de fausse coupure FC S26 IP2X (2x150 ² +2x35 ²) pour S22	68116	1 000 003 583	6980508
Platine branchement type 2 pour compteur CBE + disjoncteur monophasés pour coffret haut S22	66926	1 000 003 652	6980499