


### GRILLE POUR CIBE®



**Normes :**  
HN 60-E-02  
HN 60-S-02

Ces grilles sont destinées à être installées dans les bornes CIBE®

Grille d'étoilement (1x150<sup>2</sup> + 3x35<sup>2</sup>) :

**Capacité de raccordement :**

Réseau:

- Cuivre câblé 50 à 150 mm<sup>2</sup>
- Aluminium câblé 50 à 150 mm<sup>2</sup>

Branchement:

- Cuivre câblé 10 à 25 mm<sup>2</sup>
- Aluminium câblé 16 à 25 mm<sup>2</sup>
- Aluminium massif 16 à 35 mm<sup>2</sup>

Grille de repiquage (3 x 35<sup>2</sup>) :

**Capacité de raccordement :**

Branchement:

- Cuivre câblé 10 à 25 mm<sup>2</sup>
- Aluminium câblé 16 à 25 mm<sup>2</sup>
- Aluminium massif 16 à 35 mm<sup>2</sup>



80139



80139

80138




Schéma grille d'étoilement IP2X




Schéma grille de repiquage IP2X

	Sigele Enedis		
	Réf. produit	Code Produit	Code Enedis
Grille d'étoilement IP2X (1x150 <sup>2</sup> +3x35 <sup>2</sup> ) pour borne CIBE®	80139	1 000 003 575	6980819
Grille de repiquage IP2X (3x35 <sup>2</sup> ) pour borne CIBE®	80138	1 000 003 585	6980818