

Grille d'étoilement IP2X (1x150²+3x35²) pour borne CIBE®

Code article 80139
Codet ENEDIS 6980819
Descriptif Grille d'étoilement pour CIBE®
Arrivée 1x150mm²
Départ 3x35mm²

Domaine(s) d'utilisation Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence Enedis-Spec-Grille CIBE® et GV

Libellé	Valeur	Norme
IP	2X	NF EN 60529
IK	07	NF EN 62262
T° utilisation	-25°C à + 40°C NC	
Matière		HN 60-E-02 HN 60-S-02
Capacité de raccordement	Réseau Cuivre câblé 50 à 150 mm ² Aluminium câblé 50 à 150 mm ² Branchemet Cuivre câblé 16 à 25 mm ² Aluminium câblé 16 à 25 mm ² Aluminium massif 16 à 35 mm ²	
Dimensions	0 x 0 x 0 mm	
Poids	0 kg	

